

平成20年11月5日

## 平成20年度第一種電気工事士技能試験（筆記試験免除者対象）の結果について

財団法人 電気技術者試験センター

当試験センターが、平成20年10月4日、全国11試験地（第1表）で実施した標記試験の結果を次のとおり発表します。

### 1. 総括

技能試験（筆記試験免除者対象）の受験者数は4,873人でありました。

第一種電気工事士試験委員会において、

- (1) 電氣的に致命的な欠陥（A欠陥）及び施工上重大な欠陥（B欠陥）がなく、施工上軽微な欠陥（C欠陥）箇所数が4以内の場合
- (2) 電氣的に致命的な欠陥（A欠陥）がなく、施工上重大な欠陥（B欠陥）箇所数が1で、かつ、施工上軽微な欠陥（C欠陥）箇所数が2以内の場合
- (3) 電氣的に致命的な欠陥（A欠陥）がなく、施工上重大な欠陥（B欠陥）箇所数が2で、かつ、施工上軽微な欠陥（C欠陥）がない場合

を合格基準とすることが決定されました。

その結果、合格者数等は第2表のとおりとなり、2,899人が合格し、合格率は59.5%となりました。

### 2. 地域別の合否状況

全国11試験地を10地区にまとめて、申込者数、合格者数をみると第2表のとおりとなります。平均合格率は59.5%、最高は中国（67.6%）で、最低は沖縄（47.9%）でありました。

### 3. 試験結果の通知、広報等

- (1) 試験結果は、11月10日、受験者全員に試験結果通知書（11月5日付）を送付します。
- (2) 合否の結果については、本日より11月19日（水）までの間、当試験センターで合格者一覧（受験番号のみ）を閲覧に供する他、本日より1ヶ月間、下記の当試験センターのホームページ及び携帯電話で受験番号による検索サービスを実施します。
- (3) 上記の受験状況、合否状況等については、本日より下記の当試験センターのホームページで公表いたします。

なお、試験問題の標準解答は10月6日に公表済みです。

<http://www.shiken.or.jp/>

（パソコン用アドレス）

<http://www.shiken.or.jp/mobile/kensaku/>

（携帯電話用アドレス）

以上

第1表 平成20年度第一種電気工事士技能試験(筆記試験免除者対象)会場一覧

地区	試験地	試験会場	所在地
北海道	札幌市	北海道大学	札幌市北区北9条西7
東北	仙台市	東北工業大学八木山キャンパス	仙台市太白区八木山香澄町35-1
	新潟市	新潟商工会議所中央会館	新潟市中央区上大川前通7
関東	東京都	産業貿易センター	台東区花川戸2-6-5
中部	名古屋市	名古屋工学院専門学校	名古屋市熱田区神宮4-7-21
北陸	金沢市	金沢大学角間キャンパス	金沢市角間町
関西	大阪市	大阪市立大学杉本キャンパス	大阪市住吉区杉本3-3-138
中国	広島市	広島産業会館	広島市南区比治山本町12-18
四国	高松市	香川大学幸町地区	高松市幸町1-1
九州	福岡市	九州産業大学	福岡市東区松香台2-3-1
沖縄	沖縄県	カルチャーリゾートフェストーン	宜野湾市真志喜3-28-1

第2表 平成20年度第一種電気工事士技能試験（筆記試験免除者対象）地区別受験者・合格者数

〔単位：人、％〕

地区別	受験者数 ( A )	合格者数 ( B )	合格率 ( B / A )
北海道	274	168	61.3
東北	507	304	60.0
関東	1,586	934	58.9
中部	513	277	54.0
北陸	156	98	62.8
関西	824	496	60.2
中国	219	148	67.6
四国	218	132	60.6
九州	503	307	61.0
沖縄	73	35	47.9
合計	4,873	2,899	59.5

備考：率は小数点第2位を四捨五入